2026.08.07 12:59:28
Mitja Špacapan
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-26/106582-26/79667
Naročnik:	VODOVODNA ZADRUGA GORIČE, Z.O.O. GORIČE 21 4204 Golnik
Naročilo:	PG-2300-26/106582-26/98416, z dne 06.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Maribor,	07.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Letenice 1
Številka vzorca:	26/79667
Namen:	Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje
Naročnik:	VODOVODNA ZADRUGA GORIČE, Z.O.O., GORIČE 21, 4204 Golnik
Vzorec odvzel:	Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	04.08.2026 10:30
Mesto odvzema:	Vodovod Goriče, Letenice 1, pipa v mlekarni
Vzorec sprejel:	Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 04.08.2026 12:10

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/106582-26/79667-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/106582-26/79667-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-26/106582-26/79667-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Letenice 1
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/79667
Namen:	Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik:	VODOVODNA ZADRUGA GORIČE, Z.O.O., GORIČE 21, 4204 Golnik
Naročilo:	PG-2300-26/106582-26/98416, z dne 06.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec na mestu odvzema.
Plan vzorčenja:	DN 254803, 04.08.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Goriče, Letenice 1, pipa v mlekarni
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 04.08.2026 10:30
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 04.08.2026 12:10
Sprejel: Mitja Špacapan

Datum poročila: 07.08.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-26/106582-26/79667-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	19.4		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	04.08.26 04.08.26
Vonj	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.08.26 04.08.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Mitja Špacapan ob 07.08.2026 12:59

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4004-26/106582-26/79667-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Letenice 1
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/79667; Lab. št.: 26/9050
Namen: Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA GORIČE, Z.O.O., GORIČE 21, 4204 Golnik
Naročilo: PG-2300-26/106582-26/98416, z dne 06.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Goriče, Letenice 1, pipa v mlekarni
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 04.08.2026 10:30
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 04.08.2026 12:30
Prevzel: Sabina Špenko

Datum poročila: 07.08.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	04.08.2026 05.08.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	04.08.2026 05.08.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	04.08.2026 06.08.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	04.08.2026 07.08.2026

Analitik:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 07.08.2026 11:43:27

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.